



S1
POZIOM PORÓWNAWCZY 245.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	255.10	255.10
RZĘDNA GÓRNEJ KRAWĘDZI PRZEWODU	253.90	253.90
ZAGŁĘBIENIE GÓRNEJ KRAWĘDZI PRZEWODU (PRZYKRYCIE)	1.20	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		0% 4.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PEHD100-RC SDR11 Dz.90x8,2mm
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.00
HEKTOMETRY	W17	S1

0

PSJ/EPJ-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator BJ

INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI Z/S W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22	SKALA: 1: 100/500
TEMAT:	BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PE 800 - STUDZIONKA, REJON UL. WODZISŁAWSKA, MIARKI	DATA: LISTOPAD 2022
RYSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY ODCZEPU DO STUDNI WODOMIERZOWEJ	RYSUNEK NR: 3.1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/POOS/08	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ADAM REBIZAK upr. nr SLK/2626/POOS/09	
OPRACOWAŁ:	TOMASZ MUSIALIK	